



# Monolithische Betonzisterne "AlphaClean Filter 200" - 1

Schachtabdeckung Klasse A - 50 kN

## SCHNITT A - A



## DRAUFSICHT



- Mit Abdeckung Kl. B - 125 kN erhöht sich die Zulauftiefe, Überlauftiefe und die Gesamttiefe um 75 mm
- Mit Abdeckung Kl. D - 400 kN erhöht sich die Zulauftiefe, Überlauftiefe und die Gesamttiefe um 120 mm
- Die Höhe der bauseitigen horizontalen Mörtelfugen ist mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034

| M 1:40   | Maße in mm     | B.G: C35/45 | Artikelnummer                    | Gesamt-volumen (L) | Gesamt-tiefe (mm) | Topf-höhe (mm) | Wasser-tiefe (mm) | schwerst. Einzel-gewicht (kg) | Gesamt-gewicht (kg) |
|--|----------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| Norbert Böhm<br>Regenwassernutzung<br>Auenstr.12<br>83620 Feldkirchen-Westerham<br>Tel: 08062-729962<br>Fax: 08062-7251899<br>www.regenwasser-boehm.de<br>e-Mail:<br>info@regenwasser-boehm.de |                |             | BZA2014400-1M28                  | 14400              | 3130              | 2300           | 2345              | 6800                          | 9130                |
|  |                |             | BZA2016400-1M28                  | 16400              | 3450              | 2620           | 2665              | 7500                          | 9830                |
|  |                |             | BZA2018400-1M28                  | 18400              | 3780              | 2950           | 2995              | 8220                          | 10550               |
|  |                |             | BZA2020600-1M28                  | 20600              | 4130              | 3300           | 3345              | 8980                          | 11310               |
| Datum<br>26.04.2016  | Datum geprüft: |             | Konus wird bauseits verschraubt. |                    |                   |                |                   |                               |                     |
| gez:<br>M.R.   | Geprüft von:   |             |                                  |                    |                   |                |                   |                               |                     |